



Korycin, dnia 21 lipca 2014 r.

**GMINA KORYCIN**  
ul. Knyszyńska 2a  
16-140 Korycin

**IN.271.2.2014**

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - NR 1

*dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:*

### **„DOSTAWĘ WRAZ Z INSTALACJĄ SYSTEMU SOLARNYCH INSTALACJI WYTWARZANIA CIEPŁA W GMINIE KORYCIN”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie i wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

#### **Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie do zastosowania, oprócz rur miedzianych, rur elastycznych ze stali nierdzewnej w izolacji kauczukowej grubości min. 13 mm dla wszystkich typów zestawów. Taki rozwiązanie w żadnym aspekcie nie jest gorsze niż rozwiązanie w postaci rur miedzianych.

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z treścią załącznika do SIWZ - *Specyfikacji zamawianego sprzętu:*

#### **„2.2.1. Przewody.**

- a) miedziane zgodne z normą PN-EN 1057:2006;
- b) z austenicznej stali nierdzewnej do stosowania w instalacjach solarnych.”

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza do zastosowania rury elastyczne.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wojt  
  
**Mirosław Lech**