

Numer sprawy: **IN.271.3.2015**  
Korycin, 24.04.2015 r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN. 271.3.2015  
Nazwa zadania: **Remont budynku PSZOK w Korycinie.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

### Pytanie 1.

W dziale 9 przedmiaru brak jest wykonania podbudowy pod kostkę brukową. Zgodnie technologią wykonania robót po warstwie odsączającej powinna być podbudowa. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

### Odpowiedź.

W punkcie 9.3. przedmiaru robót wyszczególnione są warstwy odsączające i podsypkowe o łącznej grubości 15 cm. W tej grubości zawiera się warstwa odsączająca i podbudowa. Ponadto w punkcie 9.4. przedmiaru robót przewidziana jest podsypka cementowo-piaskowa o grubości 5 cm, czyli łącznie 20 cm. Należy dodatkowo ująć warstwę podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm.

### Pytanie 2.

W poz. 8.1. przedmiaru robót jest napisane „ogrodzenie z siatki w ramach”. Czy Inwestor wyraża zgodę na zastosowanie ogrodzenia panelowego? Proszę też o doprecyzowanie czy słupki mają być osadzone w gotowych elementach prefabrykowanych czy też zabetonowane? Czy należy wykonać podmurówkę ogrodzenia?

### Odpowiedź.

Nie, proszę wycenić zgodnie z przedmiarem. Słupki mają być zabetonowane a podmurówki nie należy wykonywać, ponieważ plac będzie utwardzony do linii ogrodzenia.

### Pytanie 3.

W projekcie budowlanym jest wykonanie przyłącza wodociągowego natomiast w przedmiarze nie jest to ujęte. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

### Odpowiedź.

Nie należy wyceniać przyłącza wodociągowego. Inwestor zrezygnował z jego wykonania, w projekcie omyłkowo pozostało.

### Pytanie 4.

Proszę o odpowiedź, czy podana długość wagi 10 m to wielkość wraz z najazdami czy też sama platforma? Jeśli sama platforma, to proszę o podanie długości wraz z najazdami.

### Odpowiedź.

Długość wagi to 10 m bez najazdów. Każdy najazd o długości 2,80 m czyli łącznie 15,60 m.

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy

---

Kierownik Zamawiającego

**WÓJT**  
*Miroslaw Lech*